

MESTO VRBOVÉ

Spoločný stavebný úrad samosprávy

Uli. gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové

Spoločný úrad samosprávy

Vrbové, 22.11.2023

p. č. 1707/9856/2023/SP

STAVEBNÉ POVOLENIE

Verejná vyhláska

Mesto Vrbové ako miestne príslušný spoločný stavebný úrad samosprávy (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti podanej na mesto Vrbové dňa 11.07.2023 stavebníkom: **SPP – distribúcia, a. s., sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739** v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Jozef Tarda, Plátennická 2, 821 09 Bratislava („ďalej len „stavebník“) na vydanie stavebného povolenia na stavu „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná líniavá stavba na ulici Družstevná, Poľná, Strážovská, Novoutvorená, Slovanská vo Vrbovom, katastrálne územie Vrbové, prerokovalo v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní podľa §62 stavebného zákona v y d á v a

s t a v e b n é p o v o l e n i e ,

ktorým podľa § 66 stavebného zákona

p o v o l p u j e

stavbu:

„Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná“

členenie stavby:

SO 01 PLYNOVODY

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

pre stavebníka:

SPP – distribúcia, a. s., sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:

35910739 v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Jozef Tarda, Plátennická 2, 821 09 Bratislava

miesto stavby:

líniavá stavba na ulici Družstevná, Poľná, Strážovská, Novoutvorená, Slovanská vo Vrbovom, katastrálne územie Vrbové

druh stavby:

inžinierska stavba, zmena dokončenej stavby

Stručný popis povolennej stavby:

Predmetom predloženého projektu je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení vo Vrbovom. Navrhovaná tlaková hladina plynovodov bude 90 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich ocel'ových plynovodov s častým výskytom porúch. Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp.. ochrannom pásme plynovodov. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou. Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.

Členenie stavby

SO 01 PLYNOVODY

Predmetom stavebného objektu je rekonštrukcia STL1 vo vettvách:

Vetva A, STL1 plynovod OCL, DN 150 dĺžky 2 m, B 1; Družstevná ulica

Vetva A, STL1 plynovod PE 100 RC, d 225 dĺžky 465 m, B 1, 2, 3, 4; Družstevná ulica

Vetva A1 STL1 plynovod PE 100 RC, d 160 dĺžky 10 m, B 4, 4a; Družstevná ulica

Vetva A2, STL1 plynovod PE 100 RC, d 110 dĺžky 45 m, B 1, 2, 3, 4; Družstevná ulica

Vetva B, STL1 plynovod PE 100 RC, d 63 dĺžky 260 m, B 2, 2a; Poľná ulica
Vetva C, STL1 plynovod PE 100 RC, d 63 dĺžky 360 m, B 3, 3a, 3b; Strážovská ulica
Vetva C1, STL1 plynovod PE 100 RC, d 50 dĺžky 80 m, B 3a, 3c; Novoutvorená ulica
Vetva D, STL1 plynovod PE 100 RC, d 63 dĺžky 400 m, B 5, 5a; Slovanská ulica
Plynov je vedený v asfaltovej ceste, chodníku, betónových plochách a v raslom teréne. Bezzákladová technológia bude použitá pri všetkých križovaniach plynovodu s chodníkmi, miestnymi komunikáciami. Križovanie bezzákladovou technológiou je navrhnuté na tých miestach, kde je to technicky reálne. Všetky armatúry, tvarovky, chráničky, ochranné rúry umiestniť podľa výkresovej dokumentácie. Všetky VSV na OS, OS a OT budú umiestnené do zelene aj v tom prípade, ak je plynovod vedený v komunikácií resp. chodníku. Ku každej uzatváracej armatúre osadenej na trase plynovodu bude umiestnená orientačná tabuľka. V každých 300 m bude zrealizovaný vývod signalizačného vodiča samostatne z oboch strán plynovodu. Vývody signalizačných vodičov budú ukončené v skrinke DRZ, v poklope HUP, na orientačnom stĺpiku, v poklope uzáverov na trase navrhovaného plynovodu a v poklope čuchačiek umiestnených na chráničkách plynovodov. Pri križovaní plynovodov bezzákladovou technológiou a uložením plynovodu do chráničky, resp. ochrannej rúry bude zrealizovaný vývod signalizačného vodiča do poklopou a to pred aj za križovaním. Všetky nadzemné časti existujúcich plynovodov a ich príslušenstvo, ktoré po zrealizovaní rekonštrukcie plynovodov státi význam, bude zdemontované.

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane existujúci HUP, vrátane prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky DRZ - v kategórii „Maloodber“; osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV“; vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády komplet s HUP, RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“; dopojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov do existujúcich skriniek DRZ a doplnenie HUP, RTP

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu. Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zváraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zváraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom.

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu je navrhnuté prepoje a odpoje realizovať uzatváracou tvarovkou (štropolovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním.

Po zrealizovaní odporovacích prác budú existujúce plynovody zahrnuté v rekonštrukcii odplynené a konce odpojených plynovodov sa uzavoria vhodným spôsobom.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavebnými prácam možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad.
2. Podľa § 67 ods. (2) stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
3. Na žiadosť stavebníkov môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti na predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej záonnej lehoty.

4. Stavebníci alebo stavbyvedúci sú povinní viest' o stavebných prácach stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
5. Stavebníci uskutočnovanej stavby (ďalej len „stavebníci“) v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) stavebného zákona ešte pred zahájením stavebných prác oznámia listom tunajšiemu stavebnému úradu termín ich začatia.
6. Stavba bude uskutočnovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jozef Tarda, zodpovedný projektant autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Anna Valová, č. osv. 1622*Z*A2 vo februári 2023. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
7. Bez povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebníci nesmú odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
8. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočnenia stavebných prác stavebný denník, právoplatné stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný na jej uskutočnenie a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
9. Stavebníci sú povinní dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu.
10. Stavba musí byť úplne ukončená **do 24 mesiacov** odo dňa oznámenia stavebnému úradu.
11. Stavba sa povoluje ako trvalá.
12. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.
13. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. (2) Obchodného zákonného) a vedenie uskutočnenia stavebných prác vykonáva stavbyvedúci.
14. Stavebníci sú povinní v zmysle § 66 ods. (4) písm. j) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko označiť štítkom „**Stavba povolená**“ s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto uskutočňuje stavbu,
 - kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia),
 - termín začatia a ukončenia stavebných prác,
 - meno stavebného dozoru/adresu a sídlo dodávateľa stavby.
15. Stavebníci sú zodpovední za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní nakol'ko stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. (4) stavebného zákona.
16. Stavebníci sú povinní pred začatím stavby požiadavať správcov inžinierskych sietí a vnútorných rozvodov o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
17. Pri uskutočnení stavebných prác nesmie byť ohrozená stabilita a tuhost' stavby a musí byť bezpečne zaistená ochrana verejného záujmu ohrozeného stavebnými prácami.
18. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len „vhodný stavebný výrobok“).
19. Technologickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných úprav a udržiavacích prác na životné prostredie. Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí možno vykonávať stavebnú činnosť vo vonkajšom prostredí v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00, stavebnú činnosť vo vnútornom prostredí v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00.
20. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

21. Stavebníci sú povinní nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
22. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
23. Stavebníci sú povinní kontajnery na odpad zo stavebných prác umiestniť prednostne na vlastnom pozemku alebo so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok v prípade **zaujatia verejného priestranstva** sú stavebníci povinní zabezpečiť povolenie príslušného samosprávneho orgánu – toto rozhodnutie nenahradza takéto povolenie. Stavebníci sú povinní umiestnenie kontajnerov riešiť tak, aby zabezpečili bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky. Verejné priestranstvá a pozemné komunikácie sa po skončení ich užívania musia uviesť do pôvodného stavu.
24. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona sú stavebníci povinní dbať na to, aby pri uskutočnení stavby čo najmenej rušili užívanie susedných stavieb alebo pozemkov nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácam ri vznikli škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť, po skončení prác sú stavebníci povinní uviesť stavebnými prácam poškodené stavby alebo pozemky do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť poškodeným vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
25. Stavebníci zodpovedajú v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, pokiaľ ich nevyvolali ich závadný stav. Stavebníci ďalej zodpovedajú za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu.
26. Stavebníci sú povinní splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných opatrení dotknutých orgánov:
 - 26.1. **Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – stanovisko pod č. SEMaI-EL 13/2-1-2309/2023 zo dňa 09.05.2023:**
Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná,“ v k. ú. Vrbové, okres Piešťany. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
 - 26.2. **Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2 8, 812 72 Bratislava – stanovisko pod č. SITB-OT4-2023/000849-090 zo dňa 04.05.2023:**
V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná,“ na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadne vlastné telekomunikačné siete.
 - 26.3. **Trnavský samosprávny kraj, úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 101, 917 01 Trnava – stanovisko pod č. 08500/2023/OI-2 zo dňa 10.05.2023:**
 - 26.3.1. Stavbou nie sú priamo dotknuté záujmy ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.
 - 26.3.2. V prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Požadovaný súhlas s umiestnením stavebných objektov stavby sa udeľuje v rámci zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetný pozemok vo vlastníctve TTSK. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať zástupcov oddelenia nakladania s majetkom TTSK.
 - 26.3.3. V prípade akéhokoľvek budúceho zásahu do ciest II. A III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zároveň je potrebné spracovať príslušný stupeň projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a predložiť ich opäťovne na vyjadrenie Trnavskému samosprávnemu kraju.

- 26.4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6053/6, 917 09 Trnava – záväzné stanovisko pod č. RÚVZTT/1345/3607/2023 zo dňa 28.04.2023 :**
 S návrhom účastníka konania: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 zo dňa 25.04.2023 na územné konanie stavby: „Rekonštrukcia plynovodu Vrbové, Družstevná,“ v k. ú. Vrbové sa súhlasi.
- 26.5. **Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, rozhodnutie č. KPUTT-2023/8958-4/40068/Grz zo dňa 18.05.2023:**
 Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná,“ navrhovanej v katastrálnom území Vrbové, mesta Vrbové, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu.
- 26.5.1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:
- a) druh výskumu: archeologický,
 - b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche stavby „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, ul. Družstevná,“ navrhovanej v katastrálnom území Vrbové, mesta Vrbové
 - c) spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný minimálne v rozsahu zemných prác stavby nasledovne:
 Archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.
- 26.5.2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
- a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
 - b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,
 - c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava.
 - d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
 - e) zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
 - f) výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
- 26.5.3. Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr a hrobov) bude ohľásený KPÚ Trnava.
- 26.5.4. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava.
- 26.5.5. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.
- 26.5.6. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci KPÚ Trnava.
- 26.6. **Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany – vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona k stavebnému konaniu pod č. OU-PN-OSZP-2023/004977-002 zo dňa 26.04.2023:**
- 26.6.1. V prípade križovania vodného toku investor je povinný v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu, ktorý bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným stavebným úradom.
- 26.6.2. K žiadosti o vydanie súhlasu treba doložiť stanovisko správcu vodného toku (SVP, š. p.).
- 26.6.3. V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.

- 26.6.4. Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
- 26.6.5. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhorseniu kvality povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečistujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
- 26.6.6. Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- 26.6.7. Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o Znení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- 26.6.8. Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
- 26.7. **Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany – súhlás podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pod č. OU-PN-OSZP-2023/005215-003 zo dňa 17.05.2023:**
- 26.7.1. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, č. CS SVP OZ PN 4549/2023/2 zo dňa 12.05.2023.
- 26.7.2. Montážne jamy v prípade oboch križovaní umiestniť v minimálnej vzdialnosti 4,0 m od brehovej čiary, prípadne od vonkajšej strany krytého profilu vodného toku alebo od vonkajšej päty vzdušnej strany ochrannej hrádze.
- 26.7.3. Križovanie vodného toku - Cintorínsky potok v mieste otvoreného profilu bezvýkopovou technológiou pretláčaním realizovať v minimálnej hĺbke 1,5 m pod geodetom zameranou niveletou dna toku.
- 26.7.4. Zaobchádzať so znečistujúcimi látkami, prip. zariadeniami alebo mechanizmami, ktoré tieto látky obsahujú tak, aby nedošlo k ich vniknutiu do povrchových a podzemných vôd.
- 26.7.5. Prípadné úniky je prevádzkovateľ povinný okamžite posypať vhodným sorpčným materiálom, ktorý musí byť po vysiaknutí ropnej látky z plochy odstránený a vhodným spôsobom zlikvidovaný.
- 26.7.6. Ak stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
- 26.7.7. Pi realizácii stavby a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečistujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- 26.7.8. Dodržať všeobecné ustanovenia vodného zákona a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- 26.8. **Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany – vyjadrenie pod č. OU-PN-OSZP-2022/004842-002 zo dňa 20.04.2023:**
- 26.8.1. Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných a demolačných prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo, bitúmenové zmesi, plasty, izolačný materiál, obaly, drevo, odpad z káblov, kovový odpad a pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opäťovné použitie cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodenie odpadov na riadenej skládke odpadov.
- 26.8.2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická osoba (podnikateľ), ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodca odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
- 26.8.3. Pôvodca odpadu podľa ods. 2 pri stavebných a demolačných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, súčasne je povinný plniť povinnosti v spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií uvedené v § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, zabezpečiť materiálové zhodnotenie a recykláciu

stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vykonávať selektívnu demoláciu, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podľa zákona o odpadoch - preukázateľný zmluvný vzťah, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať začatie a ukončenie demolačných prác a údajov z evidencie a pod., v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom - vyhl. č.344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).

- 26.8.4. Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.
- 26.8.5. Nebezpečné odpady (napr. bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch.
- 26.8.6. Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.
- Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany – stanovisko pod č. OU-PN-OKR-0013511/2023 zo dňa 26.04.2023:**
- 26.9.1. Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia nemá k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu.
- Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany – stanovisko pod č. OU-PN-OCDPK-2023/004823-002 zo dňa 25.04.2023:**
- Predmetná stavba má byť realizovaná mimo dosahu ciest II. A III. Triedy nachádzajúcich sa v územnom obvode okresu Piešťany a záujmov tunajšieho úradu sa preto priamo nedotýka. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námitky voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná“. Zároveň upozorňujeme, že pri realizácii navrhovanej činnosti musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako aj príslušné STN a technické podmienky.
- Okresné riadiťstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany – stanovisko pod č. ORHZ-PN-2023/000177-001 zo dňa 03.05.2023:**
- S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného váhu, odštepný závod, Nábrežie ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany – vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 4549/2023/2 zo dňa 12.05.2023**
- 26.12.1. v súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri drobných vodných tokoch v šírke min. 4,0 m od brehovej čiary a 2,5 m od vonkajšej steny krytého profilu obojstranne, ktoré požadujeme rešpektovať. Toto ochranné pásmo je potrebné z dôvodu zabezpečenia prístupu správcovi vodného toku pri vykonávaní jeho správy a protipovodňovej ochrany. V ochrannom pásmi nie je prípustná orba, výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, výstavba bežných IS, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.;
- 26.12.2. k trasovaniu jednotlivých vetví rekonštruovaného plynovodu nemáme námitky;
- 26.12.3. montážne jamy žiadame v prípade oboch križovaní umiestniť v minimálnej vzdialnosti 4,0 m od brehovej čiary, prípadne od vonkajšej strany krytého profilu vodného toku alebo od vonkajšej päty vzdušnej strany ochrannej hrádze;
- 26.12.4. k spôsobu križovania krytého profilu vodného toku Cintorínsky nemáme námitky (výkres č. 06). Križovanie Cintorínskeho potoka v mieste otvoreného profilu bezvýkopovou technológiou pretláčaním (výkres č.07), žiadame realizovať v minimálnej hĺbke 1,5 m pod geodetom zameranou niveletou dna toku. Kóty

- zameranej nivelety dna vyznačiť do rezov skutočného vyhotovenia križovaní. Miesta križovania v teréne viditeľne označiť povrchovými značkami.
- 26.12.5. začiatok realizácie pretláčania žiadame vopred oznámiť na Prevádzkové stredisko Trnava – p. Jahoda, t. č. 033/5536027, 0903 707 863 a rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka;
- 26.12.6. pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 752102 a STN 73 6822,
- 26.12.7. upozorňujeme, že akékolvek zásahy do profilu kanála - dna a svahov - sú prísne zakázané;
- 26.12.8. ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!
- 26.12.9. prípadný narušený terén v ochrannom pásmе vodného toku po ukončení prác vrátiť do pôvodného stavu
- 26.12.10. prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ stavebných prác neodkladne nahlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady;
- 26.12.11. upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47, ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vód, nakoľko nezodpovedáme za škody, spôsobené mimoriadou udalosťou a škody, vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49, ods. 5 vodného zákona);
- 26.12.12. upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak budú navrhované vetvy plynovodu v kolízii s touto úpravou / opravou / alebo budú zasahovať do pozemkov v správe SVP š. p. mimo nami odsúhlásenej PD, investor stavby vykoná preloženie týchto sietí na vlastné náklady. Takisto pri vykonávaní opráv vytýči bezodplatne trasovanie týchto križovaní v danom záujmovom území.
- 26.12.13. na trvalý zásah do pozemku p. č. 2035 KN C, vodná plocha, LV 434, vo vlastníctve SR a v správe SVP š.p., uzatvoriť zmluvu na odbore správy majetku na odštěpnom závode Piešťany bezodkladne, do doby zriadenia danej stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: PD v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa,...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p.;
- 26.12.14. k vydaniu stavebného povolenia na realizáciu rekonštrukcie plynovodov za dodržania našich podmienok nemáme námietky;
- 26.12.15. po ukončení prác bude za prítomnosti zástupcu Prevádzkového strediska Trnava vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spisaný zápis. Súčasne nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v papierovej ako aj v digitálnej podobe a skutočné vyhotovenie križovaní vodného toku v našej správe.
- 26.12.16. ku kolaudácií stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie - Prevádzkové stredisko Trnava, p. Jahoda, t. č. 033/5536027, 0903 707 863
- 26.13. **Mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové – vyjadrenie č. 1234/6648/2023-Va zo dňa 15.05.2023,**
- 26.13.1. Mesto Vrbové ako vlastník verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a televízneho káblového rozvodu požaduje ich rešpektovať v plnej mieri.
- 26.13.2. Počiatok prác na každej ulici treba nahlásiť písomne mestu Vrbové vopred cca 2 týždne.
- 26.13.3. Miesta zaasfaltované v rámci Dobudovania Kanalizácie Vrbové - Krakovany požadujeme ponechať v rámci monitorovacieho obdobia projektu od kolaudácie 12/2023 ďalších 5 rokov.

- 26.13.4. Pred realizáciou si treba na meste vybaviť pre jednotlivé ulice „Zvláštne užívanie komunikácie“.
- 26.13.5. Mesto Vrbové požaduje po realizácii odovzdať porealizačné zameranie plynovodov s prípojkami v listinnej aj digitálnej forme vo formáte dwg.
- 26.14. **Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové – vyjadrenie č. 1275/6354/2023-Urb zo dňa 09.05.2023, doplnené stanoviskom č. 1234/7878/2023-Va zo dňa 17.07.2023:**
- 26.14.1. Mesto Vrbové požaduje pri realizácii stavby vo všetkých uliciach minimalizovať zásahy do miestnych ciest a ich súčasti formou výkopov. Požadujeme obnovu plynovodu realizovať bezvýkopovou technológiou vo všetkých uliciach.
- 26.14.2. Predložená projektová dokumentácia bude v ďalšom stupni doplnená o projekt dočasného dopravného značenia. Ten musí byť predložený OR PZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Tmava na vyjadrenie.
- 26.14.3. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na miestnych cestách počas realizácie stavby dočasným dopravným značením podľa určenia na použitie dočasného dopravného značenia, ktoré na základe Žiadosti vydá Mesto Vrbové. Projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia sa predkladá v 3 vyhotoveniach. Určenie na použitie dočasného dopravného značenia musí byť vydané do vydania stavebného povolenia.
- 26.14.4. V rámci realizácie stavby má prísť k zvláštnemu užívaniu cesty, ktorým bude uloženie potrubia do telesa cesty a jej súčasti tento zásah môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie cesty. Žiadosť o toto povolenie je stavebník povinný podať na Mesto Vrbové min. 5 týždňov pred uskutočnením zvláštneho užívania cesty.
- 26.14.5. Mesto Vrbové požaduje aby, vrchná vrstva vozovky bola vyspravená tak, aby asfaltový povrch presahoval na každú stranu výkopu min. o 100mm aj so súvrstvím novej vozovky.
- 26.14.6. Na ceste počas realizácie stavby nemôže byť uložený žiadny materiál, ani zemina z výkopov.
- 26.14.7. Počas realizácie stavby nesmie prichádzat k znečisteniu vozovky cesty, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.
- 26.14.8. Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty, taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty.
- 26.14.9. Prípadné poškodenie cesty, alebo jej súčasti musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.
- 26.15. **Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové – stanovisko č. 1232/5151/2023-BB zo dňa 20.04.2023**
- 26.15.1. Pri realizácii stavby je potrebné v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň rastúcu v okolí stavby.
- 26.15.2. K nevyhnutnému odstráneniu drevín resp. krovín v trase realizácie stavby dôjde v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s prácami v záujme preventívnych opatrení bezpečnej prevádzky miestnych rozvodov plynového potrubia na uvedených uliciach v k.ú. Vrbové.
- 26.15.3. Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín tak, aby nedošlo k ich poškodeniu:
- z dôvodu zabezpečenia koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne min. 2,5 m od päty kmeňov stromov;
 - pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm;
 - zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialosti 1,5m od kmeňov stromov;
 - neskladovať a nezahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu;
 - v priemete koruny stromu neskladovať ľažké stavebné materiály a neparkovať ľažké stavebné mechanizmy;
 - neodkrývať nad mieru nevyhnutne koreňový systém drevín.
- 26.15.4. Osobitne je potrebné venovať pozornosť ochrane novovysadených drevín na pozemku reg. „C“-KN parc. č. 2037/2, k.ú. Vrbové (priestor pri detskom ihrisku). Žiadame o bezodkladné

- informovanie pracovníka Útvaru výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia mesta Vrbové o začatí výkopových prác v tejto lokalite v predstihu 1 mesiac.
- 26.16. **TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava – odborné stanovisko č. 7165049104/20/23/GT/OS/R zo dňa 25.05.2023:**
- 26.16.1. V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia; Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;
- 26.16.2. Upozornenie: Ak rozvod plynu bude klasifikovaný ako plynovod z nekovového materiálu je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 26.17. **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – vyjadrenie k PD pre stavebné konanie CDP 14677/2023 zo dňa 12.05.2023:**
- 26.17.1. V záujmovom území prichádza k styku s káblovým vedením VN, NN v správe ZSD, a.s. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Pri realizácii povolených prác nesmie byť narušená stabilita podporných bodov vrátane uzemňovacej sústavy.
- 26.17.2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlásenej projektovej dokumentácie;
- 26.17.3. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- 26.17.4. Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);
- 26.17.5. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- 26.17.6. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).
- 26.18. **SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie pod č. TD/PS/0209/2023/Ga zo dňa 15.06.2023:**
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- 26.18.1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- 26.18.2. stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlásenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
- 26.18.3. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosť medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- 26.18.4. stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- 26.18.5. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením,
- 26.18.6. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických nariem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02,
- 26.18.7. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Mikuška, tel. č. +421 32 242 3201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmе plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a nariem,
- 26.18.8. stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie stavby,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- 26.18.9. pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,
- 26.18.10. pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- 26.18.11. realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétné zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných nariem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klášť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- 26.18.12. stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkování nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- 26.18.13. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- 26.18.14. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- 26.18.15. stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- 26.18.16. stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznamenia zástupcovi SPP-D,
- 26.18.17. stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- 26.18.18. stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- OSOBITÉ PODMIENKY žiadne**

26.19. **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany – vyjadrenie pod č. 10738/2023/AOp zo dňa 11.05.2023:**

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a prevádzkuje v riešenej lokalite verejné vodovody a verejnú kanalizáciu. Verejné siete a prípojky žiadame počas stavebných a výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť. Pred realizáciou výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne.

Pri vedení plynovodov a plynovodných prípojok žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods.2. Pásma ochrany je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranach vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialosti 1,8 m pri verejném vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejném vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Priestorová úprava vedení technického vybavenia v STN 73 6005 rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov, nie v celej trase ukladania vedení. V prípade problémov pri umiestňovaní, riešiť uloženie vopred s prevádzkovateľom. Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné plynovod uložiť do chráničky s minimálnym presahom 1m na každú stranu. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku, nevydáme súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.

27. Ku konaniu sa vyjadrili správcovia sietí:

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie pod č. 6612312220 zo dňa 03.05.2023 - dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií,

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 23 zákona č. 452/2021 Z.z..) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná siet, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú siet proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
 - Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
28. Stavbu možno užívať len na základe vydaného právoplatného kolaudáčného rozhodnutia.
 29. Návrh na vydanie kolaudáčného rozhodnutia sa podáva písomne.
 30. Ku kolaudáčnému konaniu je potrebné v súlade s § 18 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., predložiť.
 31. Stavbu po jej ukončení prevezme kompletne do užívania SPP - distribúcia a.s., ktorá bude jej užívateľom a prevádzkovateľom.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania, vrátane právneho nástupcu stavebníka.

V zákonné stanovenej lehote voči stavebnému konaniu neboli vnesené námitky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Za vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z. o správnych poplatkoch, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších predpisov sa stavebníkom predpisuje správny poplatok v hodnote 600 € (slovom šesťsto eur), ktorý bol uhradený v hotovosti v pokladni Mesta Vrbové.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Vrbové spoločný stavebný úrad prijal dňa 11.7.2023 žiadosť od stavebníka **SPP – distribúcia, a. s., sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739** v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Jozef Tarda, Plátennická 2, 821 09 Bratislava o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná,**“ líniová stavba na ulici Družstevná, Polná, Strážovská, Novoutvorená a Slovanská vo Vrbovom, katastrálne územie Vrbové.

Stavebník preukázal vzťah k stavbou dotknutým pozemkom podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona:

Stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenskej zariadení. Súčasťou distribučnej siete plynárenskej zariadení je aj pôvodný obnovovaný plynovod. V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) právnemu predchodycovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (Elektrizačný zákon) k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť strpieť toto plynárenske zariadenie na cudzom pozemku), pričom

sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizačného zákona nezapisovali do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostało zachované na základe ustanovenia § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

K uvedenému uvádzajú, že obnova sa navrhuje na časti plynárenských zariadení, ktoré tvoria s pôvodnými časťami plynovodu jeden stavebno-technický a prevádzkový celok. Obnovou časti plynárenských zariadení nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska účelu jej užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov. Nastane len zmena v zlepšení technických parametrov plynofikácie.

Zároveň uvádzajú, že podľa ustanovenia § 58 ods. 4 stavebného zákona „*Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.*“

Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie.

Stavebný úrad oznánil účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám začatie konania podľa § 61 ods. (1) stavebného zákona listom č. 1707/223/8265/OK-Ty zo dňa 21.08.2023 a zároveň podľa § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby. Súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje stanoviská a námitky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne podľa § 61 ods. (3) stavebného zákona neprihliadne.

Stavebný úrad doručoval oznámenie o začatí stavebného konania ako aj stavebné povolenie účastníkom konania verejnou vyhláškou a to z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania ako aj z dôvodu, že sa jedná v zmysle § 61 ods. (4) stavebného zákona o líniovú stavbu.

V zákonom stanovenej lehote voči stavebnému konaniu neboli vznesené námitky účastníkov konania. Podmienky dotknutých orgánov sú citované v tomto rozhodnutí.

K žiadosti stavebník doplnil projektovú, ktorú vypracoval Ing. Jozef Tarda, zodpovedný projektant autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Anna Valová, č. osv. 1622*Z*A2 vo februári 2023. Stavebný úrad dospel k záveru, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil aj vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi a procesoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a na základe skutkového stavu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Mestský úrad Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, 917 02 Kollárova 8, Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



JUDr. Štefan Kubík
primátor mesta

Príloha: Overená projektová dokumentácia prevzatá stavebníkom osobne

Doručuje sa:

- účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou

- dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo:

1. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 2. Ministerstvo obrany SR, Sekcja majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 4. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
 6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
 7. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
 8. Okresný úrad Piešťany, Odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
 9. Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
 10. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 11. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 14. Mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
 15. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
- na vedomie:
16. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Jozef Tarda, Plátennická 2, 821 09 Bratislava
 17. SPP-distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (projektant)

Kópia: Spoločný stavebný úrad samosprávy - spis

